

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Система контроля взрывоопасных
газов и паров на объекте
(три газоанализатора)

АБВГ - 10.07-НТХ

2015г.

Инв. N подл.

Подпись и дата

Взам.инв.N




Инв.N дубл.

Подпись и дата

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта		
Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Схема структурная комплекса технических средств	
3	Схема подключения внешних проводок. (начало)	
4	Схема подключения внешних проводок. (окончание)	


Ведомость ссылочных и прилагаемых документов		
Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
	Прилагаемые документы	
АБВГ - 10.07-НТХ.КЖ	Кабельный журнал	
АБВГ - 10.07-НТХ.СО	Спецификация оборудования и материалов	
АБВГ - 10.07-НТХ.П	Перечень входных и выходных сигналов	

				АБВГ - 10.07-НТХ			
				Система контроля взрывоопасных газов и паров на объекте (три газоанализатора)	Стадия	Лист	Листов
					Р	1	4
Н. контр.				Общие данные			
Втор. пров.							
Проверил							
Разработал							



BTL 1/1, BTL2/1, BTL 3/1 – газоанализатор DragerPIR 3000 ТМ “Drager”
BVP 1/1 – Оповещатель пожарный взрывозащищенный звуковой ВС –07 е ЗАО “ЭРИДАН”
EXI 1/1 – Оповещатель пожарный взрывозащищенный световой ЭКРАН-СУ “ЭРИДАН”
КО 1 – Коробка клемная
ША 1 – Шкаф автоматики

				Система контроля взрывоопасных газов и паров на объекте (три газоанализатора)	Страница	Лист	Листов
					Р	2	4
Н. контр.				Схема структурная комплекса технических средств			
Втор. пров.							
Проверил							
Разработал							



Н. контр.				
Втор. пров.				
Проверил				
Разработал				
Система контроля взрывоопасных газов и паров на объекте (три газоанализатора)				Стадия
Схема подключения внешних проводок. (окончание)				Лист
				Листов
				Р
				4
				4