


Датчик температуры
теплоносителя на
выходе из теплообмен.
системы вентиляция.
помещения бассейна

Датчик температуры
теплоносителя на
входе в теплообмен.
системы вентиляция.
холл раздевалки.

Датчик температуры
теплоносителя на
выходе из теплообмен.
системы вентиляция.
холл раздевалки.

Датчик температуры
воздуха на выходе из
системы вентиляции
помещения бассейна



ОВЕН ПЛК154-220.АМ

Конт.	Цепь
13	~220В
14	~220В

Конт.	Цепь
1	DI 1
2	COM 1
3	DI 2
4	DI 3
5	COM 2
6	DI 4

Конт.	Цепь
25	Общий
26	AI1
27	Общий
28	AI2
29	AI3
30	Общий
31	AI4
32	Общий

Конт.	Цепь
A	RS-485
B	RS-485

Цепь	Конт.
DO 1	15
DO 1-1	16
DO 1-2	17
DO 2-1	18
DO 3	19
DO 3-1	20
DO 3	21
DO 3-1	22
DO 4	23
DO 4-1	24

Цепь	Конт.
АО 1	7
Общий	8
АО 2	9
АО 3	10
Общий	11
АО 4	12

Цепь	→
+5В	1
Data-	2
Data+	3
GND	6

Цепь	→
Еtx+	1
Еtx-	2
Еrx+	3
Еrx-	6

ПЧ VLT-2800
приточный
вентилятор
системы
вентиляции
помещения
бассена.

Цепь	Конт.
Общий	55
Аналог. вх	60

ПЧ VLT-2800
приточный
вентилятор
системы
вентиляции
помещения
бассена.

Цепь	Конт.
Общий	55
Аналог. вх	60

ПЧ VLT-2800
приточный
вентилятор
системы
вентиляции
помещения
бассена.

Цепь	Конт.
Общий	55
Аналог. вх	60

ПЧ VLT-2800
приточный
вентилятор
системы
вентиляции
помещения
бассена.

Цепь	Конт.
Общий	55
Аналог. вх	60