

# МК110-220.4ДН.4Р

## Модуль дискретного ввода-вывода

### Краткое руководство

## 1. Общие сведения

Прибор предназначен для сбора данных со встроенных дискретных входов с последующей их передачей в сеть RS-485 и управления встроенными дискретными ВЭ, используемыми для подключения исполнительных механизмов с дискретным управлением, по сигналам из сети RS-485 или в зависимости от состояния дискретных входов (возможна установка логических функций «И», «ИЛИ», «НЕ» и др.).

Полное Руководство по эксплуатации доступно на странице прибора на сайте [www.owen.ru](http://www.owen.ru).

## 2. Условия эксплуатации

Прибор следует эксплуатировать в следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от  $-10$  до  $+55$  °C;
- относительная влажность воздуха не более 80 % (при  $+35$  °C и более низких температурах без конденсации влаги);
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
- закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов.

## 3. Технические характеристики

Таблица 1 – Характеристики прибора

Наименование	Значение
<b>Питание</b>	
Напряжение питания	от 90 до 264 В переменного тока (номинальное 230 В)
Частота питания	от 47 до 63 Гц
Потребляемая мощность, не более	12 ВА
Выходное напряжение встроенного источника питания	$24 \pm 3$ В
Максимальный ток нагрузки встроенного источника питания, не более	180 мА
<b>Входы</b>	
Количество дискретных входов	4
Гальваническая развязка дискретных входов	Оптоэлектронная, групповая, по 4 входа
Электрическая прочность изоляции дискретных входов	1500 В
Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход	1 кГц

Наименование	Значение
Минимальная длительность импульса, воспринимаемого дискретным входом	0,5 мс (скважность 2 для частоты 1 кГц)
Напряжение питания дискретных входов	$24 \pm 3$ В
Максимальный входной ток дискретного входа, не более	8,5 мА (при напряжении питания входа 27 В)
Ток «логической единицы», не менее	4,5 мА
Ток «логического нуля», не более	1,5 мА
Тип датчика дискретного входа	коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.); датчики, имеющие на выходе транзисторный ключ п-р-п типа (открытый коллектор) и/ или р-п-р типа
<b>Выходы</b>	
Количество дискретных выходных элементов	4
Параметры дискретных выходов (электромагнитных реле)	4 А при напряжении не более 250 В 50 Гц и $\cos\phi > 0,4$ или 4 А при постоянном напряжении не более 24 В
<b>Интерфейсы</b>	
Интерфейс связи с Мастером сети	RS-485
Максимальное количество приборов, одновременно подключаемых к сети RS-485, не более	32
Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485	115200 бит/с
Протоколы связи, используемые для передачи информации	DCON, Modbus-ASCII, Modbus-RTU, ОВЕН
<b>Общие параметры</b>	
Габаритные размеры	$(63 \times 110 \times 75) \pm 1$ мм
Степень защиты корпуса: со стороны передней панели со стороны клеммной колодки	IP20 IP00
Средняя наработка на отказ	60 000 ч*
Средний срок службы	10 лет
Масса, не более	0,5 кг



### ПРИМЕЧАНИЕ

\* Не считая электромеханических переключателей.

## 4. Настройка

Прибор конфигурируется на ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например, ОВЕН АС3-М или АС4) с помощью программы «Конфигуратор М110» (см. Руководство пользователя на сайте [www.owen.ru](http://www.owen.ru)).

## 5. Монтаж и подключение

Во время выбора места установки следует убедиться в наличии свободного пространства для подключения модуля и прокладки проводов.

Прибор следует закрепить на DIN-рейке или на вертикальной поверхности с помощью винтов.

Внешние связи монтируются проводом сечением не более 0,75 мм<sup>2</sup>. Для многожильных проводов следует использовать наконечники.

Питание прибора от 230 В следует осуществлять от сетевого фидера, не связанного непосредственно с питанием мощного силового оборудования.

Питание каких-либо устройств от сетевых контактов прибора запрещается.

Питание прибора от 24 В следует осуществлять от локального источника питания подходящей мощности.

Источник питания следует устанавливать в том же шкафу электрооборудования, в котором устанавливается прибор.

## 6. Схемы подключения модуля




Рисунок 1 – Назначение контактов клеммника

Таблица 2 – Назначение контактов клеммной колодки

№	Назначение	№	Назначение
1	Питание ~90...264 В	13	RS-485 (B)
2	Питание ~90...264 В	14	RS-485 (A)
3	0 В (минус) встроенного источника питания	15	Выход 1A (DO1A)
4	24 В (плюс) встроенного источника питания	16	Выход 1B (DO1B)
5	Вход 1A (DI1A)	17	Выход 1C (DO1C)
6	Вход 1B (DI1B)	18	Выход 2A (DO2A)
7	Вход 2A (DI2A)	19	Выход 2B (DO2B)
8	Вход 2B (DI2B)	20	Выход 3A (DO3A)
9	Вход 3A (DI3A)	21	Выход 3B (DO3B)
10	Вход 3B (DI3B)	22	Выход 3C (DO3C)
11	Вход 4A (DI4A)	23	Выход 4A (DO4A)
12	Вход 4B (DI4B)	24	Выход 4B (DO4B)



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Для выходов 1 и 3 назначение контактов (A, B, C) следующее: А – нормально-замкнутый, В – перекидной, С – нормально-разомкнутый. Для выходов 2 и 4 назначение контактов (A, B) следующее: А – перекидной, В – нормально-разомкнутый.

Назначение перемычек:

- **JP1** – аппаратная защита энергонезависимой памяти прибора от записи. Заводское положение перемычки – снята (аппаратная защита отключена);
- **JP2** – восстановление заводских сетевых настроек. Заводское положение перемычки – снята ( заводские сетевые настройки отключены).
- **JP3** – сервисная функция, перемычка должна быть разомкнута.




Рисунок 2 – Подключение дискретных датчиков с транзисторным выходом р-п-р типа и п-р-п типа с открытым коллектором (пример)




Рисунок 3 – Подключение датчиков типа «сухой контакт»

## 7. Индикация

На лицевой панели прибора расположены светодиоды:

Таблица 3 – Назначение светодиодов

Светодиод	Состояние светодиода	Назначение
Входы 1...4	Светится	ВЭ включен
Выходы 1...4	Светится	На дискретный вход подана «логическая единица»
RS-485	Мигает	Передача данных по RS-485
Питание	Светится	Питание подано
Авария	Светится	Обмен по сети RS-485 отсутствует больше времени, установленного в параметре <i>t.out</i>

## 8. Таблица регистров протокола Modbus

Значение счетчиков дискретных входов следует считывать из регистров с номерами от 64 (0x40) до 67 (0x43). Обнуление счетчиков производится записью 0 в эти регистры. Для управления выходами следует записать скважность ШИМ в соответствующие регистры. Запись осуществляется командой 16 (0x10), чтение – командами 3 (0x03) или 4 (0x04).

Таблица 4 – Регистры протокола Modbus

Параметр	Значение [ед. изм.]	Тип	Адрес регистра	
			(Hex)	(Dec)
Максимальный сетевой тайм-аут	0...600 [с]	Uint16	0030	0048
Битовая маска значений выходов	0...15	Uint16	0032	0050
Битовая маска значений входов	0...255	Uint16	0033	0051
<b>Запись значения</b>				
Выход 1	0...1000 [0,1 %]	Uint16	0000	0000
Выход 2	0...1000 [0,1 %]	Uint16	0001	0001
Выход 3	0...1000 [0,1 %]	Uint16	0002	0002
Выход 4	0...1000 [0,1 %]	Uint16	0003	0003
<b>Аварийное значение</b>				
Выход 1	0...1000 [0,1 %]	Uint16	0010	0016

Продолжение таблицы 4

Параметр	Значение [ед. изм.]	Тип	Адрес регистра	
			(Hex)	(Dec)
Выход 2	0...1000 [0,1 %]	Uint16	0011	0017
Выход 3	0...1000 [0,1 %]	Uint16	0012	0018
Выход 4	0...1000 [0,1 %]	Uint16	0013	0019
<b>Период ШИМ</b>				
Выход 1	1...900 [с]	Uint16	0020	0032
Выход 2	1...900 [с]	Uint16	0021	0033
Выход 3	1...900 [с]	Uint16	0022	0034
Выход 4	1...900 [с]	Uint16	0023	0035
<b>Значение счетчика</b>				
Выход 1	0...65535	Uint16	0040	0064
Выход 2	0...65535	Uint16	0041	0065
Выход 3	0...65535	Uint16	0042	0066
Выход 4	0...65535	Uint16	0043	0067
<b>Логика управления</b>				
Выход 1	0...7	Uint16	0050	0080
Выход 2	0...7	Uint16	0051	0081
Выход 3	0...7	Uint16	0052	0082
Выход 4	0...7	Uint16	0053	0083
<b>Тип задержки управления</b>				
Выход 1	0...2	Uint16	0060	0096
Выход 2	0...2	Uint16	0061	0097
Выход 3	0...2	Uint16	0062	0098
Выход 4	0...2	Uint16	0063	0099
<b>Задержка управления/длина импульса</b>				
Выход 1	0...65535	Uint16	0070	0112
Выход 2	0...65535	Uint16	0071	0113
Выход 3	0...65535	Uint16	0072	0114
Выход 4	0...65535	Uint16	0073	0115

Полный перечень регистров приведен в Руководстве по эксплуатации на сайте [www.owen.ru](http://www.owen.ru).

Россия, 111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5

тел.: (495) 641-11-56, факс: (495) 728-41-45

тех. поддержка 24/7: 8-800-775-63-83, [support@owen.ru](mailto:support@owen.ru)

отдел продаж: [sales@owen.ru](mailto:sales@owen.ru)

[www.owen.ru](http://www.owen.ru)

рег.: 1-RU-33725-1.4