

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Питание 220В

A
N

QF1

A1
N

A1
N

Конт.	Цель	Питание
1	L	
2	N	
3	NC	
4	NC	
5	S/S	
6	S/S	

Дискретные входы

Цель	Конт.
24В(+)	25
24В(-)	26
RS-485-1-(A)	27
RS-485-1-(B)	29
RS-485-2-(A)	28
RS-485-2-(B)	30

Дискретные выходы

DO 1	31
COM 1	32
DO 2	33
COM 2	34
DO 3	35
COM 3	36
DO 4	37
COM 4	38
COM 5	39
DO 5	40
DO 6	41
DO 7	42
DO 8	43
COM 6	44
DO 9	45
DO 10	46
DO 11	47
DO 12	48

AA1

ПЛК110-220.30.P (M02)

AA2

ПКГ100

Контакт
OUT1
OUT2
OV
A
B
+U

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
AA1	Программируемый логический контроллер		Возм. применение
	ПЛК110-220.30.P [M02], ТМ "ОВЕН"	1	ПЛК110-220.30.К [M02]
AA2	Преобразователь концентрации газа ПКГ100	1	
QF1	Автомат защиты	1	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПЛК110-220.30.P (M02) Подключение преобразователя Концентрации газа ПКГ100 по RS485 Схема электрическая принципиальная
Разраб.	Яковлев				
Пров.					
Т.контр.					
Н.контр.					ЛистЛистов1
Утв.					

Копировал

Формат А3