

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата
Н.контр.				
Втор.проб.				
Проверил				
Разработал				

БУСТ2	
Контакт	Контакт
+IG1	TX
L1	RX
-IG1	1B
ДС1	ОБЩ.
+IG4	10 В
N	ОБЩ.
-IG4	20 мА
ДН1	ОБЩ.
+IG2	Д1-U
L2	ОБЩ.
-IG2	Д1-I
ДС2	ОБЩ.
+IG5	Д2-U
N	ОБЩ.
-IG5	Д2-I
ДН2	ОБЩ.
+IG3	Д3-U
L3	БЛК1
-IG3	Д3-I
ДС3	БЛК2
+IG6	220 В
N	РЕ
-IG6	220 В
ДН3	РЕ

Условно-графическое обозначение прибора БУСТ2	Стадия	Лист	Листов
			1

УГО