


Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
AA1	Программируемое реле ПР100-24.1208.03.1, ТМ "ОВЕН"	1	
AA2...AA5	Нормирующий преобразователь НПТ-1.00.1.1, ТМ "ОВЕН"	4	
Б1	Одноканальный блок питания БПЗ0Б-ДЗ-24, ТМ "ОВЕН"	1	
QF1	Автомат защиты	1	
RK1...RK4	Термопреобразователь сопротивления ДТС хх5...Ех ТМ "ОВЕН"	4	

Конт.		Цель	Конт.	
1	2	-24В	Цель	Конт.
2	1	+24В	DO 1	15
			COM 1	16
			DO 2	17
			COM 2	18
			DO 3	19
			COM 3	20
			DO 4	21
			COM 4	22
			DO 5	23
			COM 5	24
			DO 6	25
			COM 6	26
			DO 7	27
			COM 7	28
			DO 8	29
			COM 8	30
			Цель	Конт.
			RS-485 (B)	47
			RS-485 (A)	48

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПР100-24.1208.03.1 Подключение нормирующих преобразователей с выходным сигналом тока 4...20мА		
Разраб.					Лит.	Масса	Масштаб
Провер.					Лист 1		Листов 2
Т.контр.							
Рук.раз.							
Н.контр.							
Утв.							

Инд. № подл. Подпись и дата  
Инд. № дубл. Подпись и дата  
Взам. инв. № Подпись и дата  
Инд. № подл. Подпись и дата



Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
AA1	Программируемое реле ПР100-24.0804.03.1, ТМ "ОВЕН"	1	
AA2...AA5	Нормирующий преобразователь НПТ-100.1.1, ТМ "ОВЕН"	4	
Б1	Одноканальный блок питания БП30Б-Д3-24, ТМ "ОВЕН"	1	
QF1	Автомат защиты	1	
RK1...RK4	Термопреобразователь сопротивления ДТС хх5...Ех ТМ "ОВЕН"	4	

Конт.		Цель	Цель		Конт.
1	2	-24В	DO 1	15	
1	2	+24В	COM 1	16	
37	38	COM 1	DO 2	17	
39	40	DI 2	COM 2	18	
41	49	DI 4	DO 3	19	
50	51	AI 1 (U 1)	COM 3	20	
51	52	AI 2 (U 2)	DO 4	21	
52	53	AI 2 (I 2)	COM 4	22	
53	54	AI 3 (I 3)			
54	55	AI 3 (U 3)			
55	56	AI 3 (U 3)			
56	57	COM 3			
57	58	AI 4 (U 4)			
58		AI 4 (I 4)			

Цель	Конт.
RS-485 (B)	47
RS-485 (A)	48

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПР100-24.0804.03.1		
					Подключение нормирующих преобразователей с выходным сигналом тока 4...20мА		
					Лит.		
					Масса		
					Масштаб		
					Лист 2		
					Листов 2		

Подпись и дата  
Инв. № дубл.  
Взам. инв. №  
Подпись и дата  
Инв. № подл.