

ER

Реле промежуточные KIPPRIBOR™ Тип: RP

Паспорт



KIPP'RIBOR

1. Общие указания

- Паспорт предназначен для ознакомления обслуживающего персонала с основными техническими характеристиками реле промежуточных типа RP (далее по тексту «изделия»), комплектностью поставки, и гарантийными обязательствами.
- Перед эксплуатацией изделия необходимо ознакомиться с руководством по его эксплуатации.
- Раздел 9 заполняется изготовителем, раздел 11 заполняется продавцом.

2. Наименование изделия

2.1 Реле промежуточные типа RP.

2.2 Таблица модификаций:

Модификация	Описание
RP-402.ALTU	12 VAC, 4 перекл. контакта 5 A / 250 VAC, LED-индикатор, ручной дублер, мех. индикатор
RP-402.DLTU	12 VDC, 4 перекл. контакта 5 A / 250 VAC, LED-индикатор, ручной дублер, мех. индикатор
RP-403.ALTU	24 VAC, 4 перекл. контакта 5 A / 250 VAC, LED-индикатор, ручной дублер, мех. индикатор
RP-403.DLTU	24 VDC, 4 перекл. контакта 5 A / 250 VAC, LED-индикатор, ручной дублер, мех. индикатор
RP-405.ALTU	110 VAC, 4 перекл. контакта 5 A / 250 VAC, LED-индикатор, ручной дублер, мех. индикатор
RP-405.DLTU	110 VDC, 4 перекл. контакта 5 A / 250 VAC, LED-индикатор, ручной дублер, мех. индикатор
RP-407.ALTU	220 VAC, 4 перекл. контакта 5 A / 250 VAC, LED-индикатор, ручной дублер, мех. индикатор

3. Сведения об изготовителе

3.1 Изготовитель: Венчжоу Жинхон Электрикал Эплаенс Ко., ЛТД.

3.2 Адрес изготовителя: КИТАЙ, #10 Йонсин 2 Роад, Чшендуn Индастриал Зон, Йецин, Чжедзян.

4. Назначение и область применения

- Изделия предназначены для коммутации и переключения электрических цепей управления постоянного и переменного тока.
- Изделия используются в качестве развязывающего (согласующего) элемента между управляемым устройством и коммутационным элементом исполнительного устройства, а также для построения схем релейной логики.

5. Основные технические характеристики

5.1 Таблица основных технических характеристик

Наименование	Значение	
	Реле переменного тока	Реле постоянного тока
Номинальный ток контактов	5 A при 250 VAC / 30 VDC	
Номинальное напряжение катушки (Ue)	12/24/110/220 VAC	12/24/110 VDC
Мощность катушки	1,2 ВА	0,9 Вт
Напряжение срабатывания	0,8 Ue	0,8 Ue
Напряжение отпускания	0,3 Ue	0,1 Ue
Электрическая прочность изоляции (катушка-контакты)	1500 VAC	
Электрическая прочность изоляции (группы контактов)	1500 VAC	
Механический ресурс	10×10^6	
Электрический ресурс	10×10^4	
Температура эксплуатации	-40...70°C	
Относительная влажность	35...80%	
Масса	37 г	

5.2 Более подробные технические характеристики приведены в технической документации на изделие.

6. Меры безопасности

- 1 Для обеспечения длительной и безопасной эксплуатации изделий, а также для сохранения возможности гарантийного обслуживания необходимо строго соблюдать меры безопасности и рекомендации по монтажу и эксплуатации, изложенные в технической документации.
- 2 Изделия являются оборудованием общепромышленного назначения. Они не являются оборудованием медицинского назначения, не являются электрическим оборудованием лифтов и грузовых подъёмников, не являются оборудованием оборонного назначения.
- 3 Изделия не допускается эксплуатировать во взрывоопасной среде, а также на предприятиях/объектах ВПК и атомной отрасли.

7. Транспортировка и хранение

- 1 Изделия транспортируют в упаковке всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на соответствующем виде транспорта.
- 2 Способы погрузки, разгрузки, а также способы транспортирования и условия хранения у потребителя должны обеспечивать сохранность изделий от механических повреждений.
- 3 Срок хранения изделий составляет 24 месяца со дня изготовления. Изделия следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя в крытых помещениях, в условиях, исключающих контакт с влагой и при отсутствии в окружающей атмосфере токопроводящей пыли и паров химически активных веществ, вызывающих коррозию металлических частей и повреждение электрической изоляции. Условия хранения I по ГОСТ 15150. Срок службы 5 лет.

8. Комплектность

Наименование	Количество
Реле промежуточное RP	1 шт
Паспорт и гарантийный талон*	1 шт

* - паспорт на бумажном носителе поставляется в комплекте с реле только по предварительному требованию заказчика.

9. Свидетельство о приёмке

- 1 Реле промежуточные KIPPRIBOR™ тип RP соответствуют требованиям технического регламента таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-CN.АБ53.В.02615/21 от 02.12.2021, действует по 01.12.2026.

Штамп ОТК	Дата выпуска	Серийный номер / номер партии

10. Гарантии изготовителя

- 1 Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделий при соблюдении всех мер безопасности, правил монтажа, эксплуатации, при проведении планового технического обслуживания, а также при работе изделий при номинальных рабочих параметрах, указанных в технической документации на изделие.
- 2 Гарантийный срок службы составляет 12 месяцев с даты продажи при условии соблюдения потребителем мер безопасности, правил эксплуатации, транспортировки, хранения, монтажа и при проведении своевременного регулярного планового технического обслуживания.

10.3 В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока, при соблюдении потребителями правил эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа, а также при наличии заполненной ремонтной карты, предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену на новое.

С условиями гарантии ознакомлен _____

11. Сведения о продаже

Отметка продавца	Дата продажи

12. Ремонтная карта (заполняется перед отправкой в ремонт)

Наименование организации _____

Адрес организации _____

Ф.И.О. и телефон контактного лица _____

Проявление неисправности постоянно периодически

Описание неисправности _____

Дата приёма в ремонт: «____» _____ «20____» г.

Адреса сервисных центров:

- При направлении транспортными компаниями:

656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова 177Л, Помещение Н10. Тел. 8-800-700-43-53.

- Авторизованные региональные сервисные центры:

ООО "Техком-Автоматика", 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Титова, 9. Тел. +7 (3852) 22-98-68.

Адрес для почтовых отправлений: 656023, Алтайский край, г. Барнаул, а/я 317.