








Разъемы клеммные и крышка малая условно не показаны



Расположение зон вентиляции и подключения проводов




- 1 Размеры для справок.
- 2 Неуказанные предельные отклонения размеров: ±IT12/2.
- 3 Прибор предназначен для установки на рейку монтажную TH-35.
- 4 Для охлаждения прибора предусмотрена перфорация сверху, снизу и сзади.
- 5 3D модель данного прибора представлена для скачивания в свободном доступе на сайте компании "ОВЕН" в формате *.STEP.

						Устройство управляющее многофункциональное ПР200-220.28.2.0			Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Габаритный чертеж					1:1
Разраб.									Лист	1	Листов
Пров.											2
Т.контр.											
Исполн.											
Утв.											

Расположение зон вентиляции

A(1)



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата